

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

**г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Перми**

614107, г. Пермь, ул. Уральская, 74, телефон 258-40-01, доб. 302; E-mail: ond_motoviliha@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Уральская, 74
(место составления акта)

«29» марта 2021 г.
(дата составления акта)

12 часов 15 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 225.**

Объект защиты: территория, здание и помещения школы по адресу/адресам: г. Пермь,
ул. Крупской, 31а.

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 225 от «19» февраля 2021 года начальника 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича.

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. продолжительность 1 ч. 30 мин. –
обследование объекта защиты по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 31а;

«19» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов;

«23» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов;

«25» марта 2021 г. - изучение и анализ сведений представленных документов;

«29» марта 2021 г. – подготовка и вручение акта по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/1 ч. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по
Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): и.о. директора
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми Якимов С.А.
20.02.2021 в 15 час. 20 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Тарасов Максим Юрьевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми (государственный инспектор г. Перми по пожарному надзору).

ия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае чения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности тов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, цего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мякина Ольга Эдвардовна – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; Лепешкина Светлана Дмитриевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе; Якимова Светлана Александровна – исполняющий обязанности директора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Общие нарушения			
1.	Для помещений на объекте защиты отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты на всех этапах жизненного цикла. (Документация не предоставлена).	ч. 4 ст. 4, ст. 78, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 5, ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдвардовна
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (хранится в другом корпусе)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдвардовна
3.	Не обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон	п. 8.1 «в» СП 4.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдвардовна

		конструктивным решениям»	
Первый этаж			
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения № 19 по паспорту БТИ складского назначения с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
5.	Расстояние от извещателя пожарной сигнализации до осветительного прибора (светильника на потолке) в помещении № 7 по паспорту БТИ составляет менее 0,5 м	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
6.	Пищеблок, размещаемый на этаже не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
Второй этаж			
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 4 (согласно паспорта БТИ) складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
Подвал			
8.	При высоте лестницы более 45 см при спуске в подвал отсутствует ограждение с поручнем высотой не менее 1,2 метра	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
9.	Противопожарная дверь помещения электрощитовой неисправна	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна
10.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения электрощитовой с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; директор Мякина Ольга Эдуардовна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): --
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29.03.2021 № 225/1/1; проверочный лист от 19.02.2021 № 225.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району
1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
старший лейтенант внутренней службы




(Тарасов Максим Юрьевич)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми Мякина О.Э.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 29 " марта 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)