

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**  
614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)258-40-01, ф. (342)212-42-52, e-mail:  
gu@ugps.perm.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми  
по Мотовилихинскому району**

**1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Перми**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
адрес: 614107, г. Пермь, ул. Уральская, 74, телефон 258-40-01, доб. 302, E-mail:  
ond\_motoviliha@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 226/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу – Муниципальному автономному общеобразовательному  
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным  
изучением английского языка» г. Перми.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю  
Суханова Евгения Константиновича № 225 от «19» февраля 2021 ст. 6 Федерального закона от  
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» марта 2021 года по «29»  
марта 2021 года проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми  
старшим лейтенантом внутренней службы Тарасовым Максимом Юрьевичем, территории,  
зданий и помещений объекта по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 78.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектора пожарному надзору, проводив-  
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с директором МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка»  
г. Перми Мякиной Ольгой Эдуардовной (выписка из ЕГРЮЛ), исполняющим обязанности  
директора Якимовой Светланой Александровной (приказ от 03.02.2021 № 059-08-05-09-57),  
Лепешкиной Светланой Дмитриевной – заместителем директора по административно-  
хозяйственной работе.**

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-  
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасност- и	Отметка (подпись) о выполнен- ии (указывае- тся только выполнен- ие)
	2	3	4	5
<b>Общие нарушения</b>				
1.	Для помещений на объекте защиты (здания школы) от-	ч. 4 ст. 4, ст. 78, 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 5, ч. 10	01.11.2021	

	сутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты на всех этапах жизненного цикла. (Документация не предоставлена).	ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ		
2.	В декларации пожарной безопасности используются нормативно-правовые акты и нормативные документы не входящие в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования Государственного комитета совета министров СССР по делам строительства»)	ч. 4 ст. 4, ст. 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021	
<b>Первый этаж</b>				
3.	В помещении № 27 (кухня), проектной документацией системы автоматической установки пожарной сигнализации, предусмотрена установка дымовых извещателей	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2021	
4.	В проектной документации системы автоматической установки пожарной сигнализации, в помещении № 28 (складское по паспорту БТИ) не отображены извещатели дымовые	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	
5.	Пищеблок, размещаемый на этаже не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.11.2021	
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	

	определение класса зоны помещения № 28 по паспорту БТИ складского назначения с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны			
7.	Допущен перепад высот в помещении № 2 (переход между основным зданием школы и спортзала по паспорту БТИ) высотой менее 0,45 м (по факту три ступени высотой 0,17 м)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.11.2021	
<b>Второй этаж</b>				
8.	Допущен перепад высот в помещении № 20 (дверной проем) по паспорту БТИ высотой менее 0,45 м (по факту порог высотой 0,19 м)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.11.2021	
<b>Спортзал</b>				
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений № 12, 13 (по паспорту БТИ) складского назначения с обозначением его категорий на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району

1 ОНПР по городу Перми

старший лейтенант внутренней службы Тарасов М.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“29” марта 20 21 г.

М.Ю.Т.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми  
Мякина О.Э

(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 20 21 г.